

INFO ACCIDENT

Montceau-les-Mines, le 23/03/2009

FONCTION : Technicien d'exploitation

SNET

DATE : 21/03/2009
HEURE : 23 h 30

LIEU : Niveau – 2,50 mètres.

LESIONS : Douleur au cou - Cervicales.

Sans arrêt de travail

CIRCONSTANCES :

Lors d'une intervention de nettoyage et lors de la mise en eau du tuyau incendie (utilisé pour ce type de nettoyage afin de laver la plate forme au niveau – 2,50 mètres), le rondier s'est retourné pour tirer sur le boyau incendie et a percuté un support de colonne d'alimentation qui se trouvait derrière lui. L'agent a ressenti une vive douleur au niveau des cervicales.



Support de colonne.

Dans toute la zone il faut impérativement se baisser pour éviter de heurter les conduites en place.

Multiples conduites et supports de conduites au niveau – 2,50 mètres.



RAPPEL GENERAL :

Lors de toute intervention, prendre le temps d'analyser l'opération à effectuer.

Ne pas agir dans la précipitation.

Destinataires : MM. SCHROEDER
Les Chefs de Centrale
Les animateurs Sécurité
Les Secrétaires des CHSCT
VERNOTTE - KLEIN
Affichage