

38 Spécifications/Documents de référence

Note : Les documents listés ci-dessous sont référencés dans les chapitres de l'offre technique et sont diffusés sur un CD rom accompagnant l'offre imprimée.

Nom de la Specification	Specif. No.
Recommandations pour l'eau utilisée dans les systèmes de refroidissement fermés des turbines à combustion	GEI-41004
Spécification du gaz pour les turbines à combustion	GEI-41040
Pression admissible et variations de température autorisées pour les Turbines à vapeur à resurchauffe	GEI-67510
Pression limite à l'échappement des turbines à vapeur.	GEK-100478
Critères de pureté pour l'eau ou la vapeur injectées dans les turbines à combustion	GEK-101944
Pression limite à l'échappement des turbines à vapeur- Variation de la limite.	GEK-103589
Protection pendant l'expédition et avant le démarrage des composants alternateur livrés séparément .	GEK-103616
Fonctionnement de la turbine en dehors de la fréquence nominale (50Hz)	GEK-103802
Lavage du compresseur de la turbine à combustion. Caractéristiques du liquide de lavage pour les turbines à combustion du type F.	GEK-107122
Spécifications pour la contamination alcaline des combustibles pour les modèles de turbines à combustion FB et H	GEK-107230
Procédure standard des essais de performances	GEK-107551
Protection pendant l'expédition et avant le démarrage des composants de la turbine à vapeur	GEK-110367
Procédure standard de mesure du bruit	GEK 110392

Nom de la Specification	Specif. No.
Turbines à vapeur pour cycle combiné : Températures requises pour l'étanchéité des joints vapeurs -	GEK-110856
Conception des purges des turbines à combustion	GEK-110885
Identification KKS	GEK-111500
Recommandations pour les lubrifiants des turbines à combustion	GEK-28143
Conservation des équipements de turbine à combustion et ses accessoires.	GEK-28156
Méthode d'essais standard pour la mesure des émissions gazeuses	GEK-28172
Recommandations pour la lubrification des paliers de turbines à combustion exposés aux températures supérieures à 500°F (260°C)	GEK-32568
Critères de qualité de la vapeur requis pour les turbines à vapeur	GEK-72281
Caractéristiques des Performances des turbines à Gas GE	GER 3567
Fonctionnement et maintenance des turbines à combustion industrielles	GER-3620
Préparation du gaz pour les turbines à combustion industrielles	GER-3942
Critères de dimensionnement pour le réchauffage du gaz	GER-4189
Système de contrôle commande des turbines : SPEEDTRONIC Mark VI	GER-4193
Systèmes d'assurance qualité :	
Relatif aux turbines à vapeur	GEZ-4982B
Relatif à l'alternateur	GEZ-4982C
Relatif aux turbines à combustion	GEZ-8304-2